



РАЙОН "ИЗТОЧЕН", ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Пловдив 4000, бул. "Шести септември" № 274, тел.: 032/601060,
e-mail: info@iztochen-plovdiv.bg

ДО
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ №1
ГР. ПЛОВДИВ 4000

КОПИЕ ДО
ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“
ОТДЕЛ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, СЛЕДКОНЦЕСИОНЕН КОНТРОЛ,
КАТЕГОРИЗАЦИИ“
ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ №1
ГР. ПЛОВДИВ 4000

КОПИЕ ДО
„ЕЛИЗА 1999“ ЕООД
УЛ. „АЛЦЕКО“ № 14, ЕТ. 3, ОФИС 7
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: *Необезопасени захранващи кабели на павилиони „Lafka“ на стирки за градски транспорт №217 и №259 в гр. Пловдив.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Във връзка с извършена проверка на стационарни преместваеми обекти по бул. „Санкт Петербург“ и бул. „Източен“ в изпълнение на заповед № ЗРИ – 60 / 17.02.2021г. на кмета на район „Източен“, община Пловдив се констатира следното:

- на спирка № 217 на градския транспорт намираща се на бул. „Санкт Петербург“ срещу МЕТРО захранващия кабел на павилион „Lafka“ е необезопасен поради прекъснатата гофрирана тръба.

- на спирка № 259 на градския транспорт на бул. „Източен“ до стадион „Ботев“ захранващия кабел на павилион „Lafka“ е необезопасен, а също така и неукрепен за стената на павилиона.

Съгласно чл.169 от ЗУТ фирма „Елиза 1999“ ЕООД е длъжна да отстрани незабавно констатираните нередности и да обезопаси захранващите кабели на павилионите „Lafka“.

Приложение – 2бр. снимки

С уважение:

ИВАН СТОЯНОВ
Кмет на район „Източен“



EP/EP